

АКТ № 1264 от 20.12.2024г.

**согласованных с общественным объединением инвалидов
мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги**
(в случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур
невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до проведения
реконструкции или капитального ремонта)

**Санкт-Петербургском государственном автономном стационарном учреждении
социального обслуживания «Психоневрологический интернат № 9»
(ГАСУСО ПНИ №9)**

I. Краткая характеристика объекта социальной инфраструктуры (далее – Объект)

Адрес Объекта, на котором предоставляются услуги и составляется данный акт:
198320, Санкт-Петербург, г. Красное Село, ул. Красногородская, д.1.

Сведения об Объекте:

1-й и 2-й корпус. Отдельно стоящее пятиэтажное здание: **9333,9 кв.м.;**
наличие прилегающего земельного участка: **да;**

Объект культурного наследия: **нет;**

Форма собственности: **муниципальная;**

Арендодатель: **нет;**

Основание для пользования Объектом: **оперативное управление;**

Административно-территориальная подведомственность: **муниципальная;**

Наименование и адрес вышестоящей организации: **Комитет по социальной политике
Санкт-Петербурга, ул. Новгородская д. 20**

**II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления
на Объекте услуг населению**

Сфера деятельности: ОКВЭД 87.90 - **Деятельность по уходу с обеспечением
проживания;**

Наименование предоставляемых услуг: **социальное обслуживание ;**

Плановая мощность **вместимость 1001 получателей социальных услуг;**

Форма способа оказания услуг: **на объекте по месту предоставления услуги;**

Категории обслуживаемого населения по возрасту: **взрослые, пожилые;**

Категории инвалидов, для которых согласовываются меры для обеспечения доступа
на Объект: **инвалиды на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-
двигательного аппарата, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с нарушением
зрения, инвалиды с нарушением умственного развития.**

Мы, нижеподписавшиеся,

**Директор Санкт-Петербургского государственного автономного стационарного
учреждения социального обслуживания «Психоневрологический интернат № 9»
Чистяков Евгений Владимирович** с одной стороны, и **Начальник отдела «КСДС»
Межрегиональной общественной организации «Ассоциация ветеранов, инвалидов и
пенсионеров» Якимов Виктор Сергеевич, действующий на основании доверенности
№01/2024, срок действия до 31.12.2024г.,** с другой стороны, составили настоящий акт о
нижеследующем:

СПб ГАСУСО «ПНИ № 9»	
Вход. №	9-01/4042
от	20.12.2024 г.

Согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон №181-ФЗ) в случае, если объект социальной инфраструктуры невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственник этого объекта до его реконструкции или капитального ремонта должен принимать меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги, согласованные с одним из общественных объединений инвалидов.

III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов Объекта по данному адресу для согласования мер по обеспечению доступа инвалидов к месту предоставления услуги

Указывается наличие или отсутствие (на момент осмотра) нижеуказанных показателей и категория инвалидов, для которой данный показатель имеет значение: *да (соответствуют для К,О,С,Г,У / не соответствуют для К,О,С,Г,У) / нет.*

1. Выделенные места стоянки автотранспортных средств для инвалидов: *да, (соответствуют К,О);*
2. Пандус стационарный наружный на территории: *да, (соответствует К),* пандус стационарный наружный вход в первый корпус, вход во второй корпус: *да, (не соответствует К,О);*
3. Пандус стационарный внутренний: *нет;*
4. Пандус инвентарный, роллопандус: *да;*
5. Наружная лестница входной зоны вход в первый корпус: *да, (соответствует О, не соответствует С);* Наружная лестница входной зоны вход во второй корпус: *да, (соответствует О, не соответствует С);*
6. Внутренняя лестница входной зоны: *нет;*
7. Поручни наружные входной зоны: *да, (соответствуют О, не соответствуют С);* вход в первый корпус наружный пандус *(не соответствуют К);* вход во второй корпус наружный пандус *(не соответствуют К);*
8. Поручни внутренние входной зоны: *нет;*
9. Дверные проемы входной зоны: *да, (соответствуют К,О,С);*
10. Подъемная платформа наружная: *да;*
11. Подъемные платформы внутренние: *нет;*
12. Кнопка вызова персонала на входной зоне (установлена на высоте от 0,75-1,2 м): *да, (соответствует К,О,С), табличка с номером телефона вызова помощи) нет;*
13. Лифт пассажирский: *да, (соответствует К,О,С,Г,У);*
14. Лифт грузовой: *да;*
15. Мобильные лестничные подъемники: *нет;*
16. Санитарно-гигиенические помещения: *да, (соответствуют К,О,С,Г,У);*
17. Наличие носителей информации о путях движения на объекте для всех категорий инвалидов К,О,С,Г,У: *да;*
- 17.1. тактильная предупреждающая и направляющая разметка на путях движения инвалидов с нарушениями зрения: *да;*
- 17.2. дублирование необходимой для инвалидов с нарушениями зрения информации в виде: звуковой информации: *нет;* надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля: *да;*
- 17.3. дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации в виде зрительной информации: *нет;*

17.4. наличие на электронных средствах (информационный киоск), отображения информации в режиме для слабовидящих пользователей: *да*;

18. На официальном сайте *Санкт-Петербургского государственного автономного стационарного учреждения социального обслуживания «Психоневрологический интернат № 9»* в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <https://www.pni9.ru/> размещение информации о порядке предоставления услуг для инвалидов на Объекте: *да*;

19. Версия для слабовидящих на официальном сайте учреждения: *да*;

IV. Согласование мер по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения в *Санкт-Петербургском государственном автономном стационарном учреждении социального обслуживания «Психоневрологический интернат № 9»* расположенном по адресу: *198320, Санкт-Петербург, г. Красное Село, ул. Красногородская, д.1*, и учитывая, что до проведения реконструкции или капитального ремонта помещений, в которых расположен Объект, являющийся в настоящее время частично доступным для инвалидов и других маломобильных групп населения, в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ согласовываются меры обеспечивающие условия предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп:

№ п/п	Категории инвалидов, для которых разработаны меры К, О, С, Г, У	Принятые меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги на Объекте услуг(и) на момент осмотра, до проведения реконструкции или капитального ремонта	№ приказа, дата
1	2	3	4
Основные меры			
1		Зона: территория, прилегающая к Объекту, принадлежащая организации, расположенной на Объекте (пути движения по территории)	
1.1	К,О,С,Г,У	Подъезд к пансионату осуществляется с улицы Красногородская. Территория учреждения ограждена забором. Перед входом на внутреннюю территорию расположены въездные ворота, входная калитка. У входной калитки, расположена кнопка вызова ответственного сотрудника для помощи МГН. Сигнал с кнопки вызова приходит к дежурному. вывешена контактная информация номера телефона: Размещена тактильная, информационная вывеска с названием организации, часами работы, текстом со шрифтом Брайля. У КПП при входе на территорию установлен автоматический шлагбаум. На тротуаре установлена тактильная контрастная наземная предупреждающая, направляющая информация для инвалидов по зрению. По направлению движения к 1-му (административному) корпусу, установлен наружный многоуровневый стационарный пандус. Пандус оборудован опорными поручнями. Перемещение по внутренней территории	

		прилегающей к объект, инвалидов и МГН осуществляется с помощью ответственных сотрудников учреждения.	
1.2	К,О,С,Г,У	Приказом № 755 от 05.12.2018г. назначен ответственный сотрудник: -главная медицинская сестра Черчевич А.С., за организацию приёма и сопровождение инвалидов и других МГН в ПНИ №9. назначены ответственные сотрудники: 1 отделение: Сизова Ю.В., Спиридонова О.Ю. 2 отделение: Мамот Ю.В., Волкова И.М. 3 отделение: Петрова Е.А., Дегтярёва О.И., 4 отделение: Карамышева Л.В., Гулина О.Б. 5 отделение: Ильюшина Г.А., Хорозова Г.С. 6 отделение: Гаврилюк В.Я., Явге Т.Г. 7 отделение: Спасский А.Н., Бондаренко Ю.С. 8 отделение: Усманова Е.А., Николаенко С.В. 9 отделение: Долицкий Н.А., Силакова Н.Н. 10 отделение: Котелевская И.Е., Чистоградова Т.В. 11 отделение: Котелевская И.Е., Степанова Е.А. 12 отделение: Спасский А.Н., Еремина М.М., за приём, сопровождение и обслуживание инвалидов и других МГН в ПНИ №9 для сопровождения МГН и инвалидов, помощи при входе и выходе из здания, по путям перемещения внутри здания, до места предоставления услуги, и ситуационную помощь, с которыми проведен инструктаж в соответствии с приказом и в должностные инструкции, которых внесены соответствующие изменения. Информация о проведении инструктажа в отношении вышеуказанных сотрудников отражена в журнале проведения инструктажа. (Инструктаж проведён 25.08.2024г.)	Приказом №755 от 05.12.2018
1.3	К,О,С,Г,У	Отсутствует навигация путей следования инвалидов к входам в здание 1 и 2 корпусов. Движение инвалидов по территории организовано с помощью сопровождающих ответственных сотрудников Все пешеходные дорожки на территории имеют твердое покрытие. Для встречи сопровождение организовано по предварительному звонку по тел. 1 отделение (приёмно-карантинное отделение): +7 (812) 741-68-55 2 отделение: +7 (812) 749-06-51 3 отделение: +7 (812) 749-13-30 4 отделение: +7 (812) 749-13-30 5 отделение: +7 (812) 749-06-51 6 отделение: +7 (812) 749-04-83 7 отделение: +7 (812) 749-04-83 8 отделение: +7 (812) 749-45-94 9 отделение: +7 (812) 741-97-63 10 отделение: +7 (812) 741-97-91 11 отделение: +7 (812) 749-88-98 12 отделение: +7 (812) 749-87-12 на сайте организации. https://www.pni9.ru/	Приказом №755 от 05.12.2018

		Зона: входной узел (наружные лестницы, пандусы, входные площадки, подъемные платформы, входные тамбуры, входные двери, вестибюли)	
2.1	К,О,С,Г,У	<u>Первый корпус</u> Преодоление наружного пандуса, преодоление наружного лестничного марша на входном узле, <u>Второй корпус</u> Преодоления наружного пандуса, преодоление наружного лестничного марша на входном узле, помощь до места предоставления услуги включая допуск на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика и инвалидов с нарушениями зрения, использующих собаки-поводыря при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение (приказ Минтруда России от 22.06.2015 г № 38) организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников учреждения, указанных в п.1.2	Приказом №755 от 05.12.2018
2.2	К,О,С,Г,У	<u>Первый корпус</u> Входной узел оборудован стационарным пандусом и наружным лестничным маршем. Лестничный марш оборудован двухсторонними ограждениями с двухуровневыми опорными поручнями. Перед ступенями размещена наземная тактильная информация. Стационарный пандус одноуровневый оборудован двухсторонними ограждениями с двухуровневыми поручнями. Входной узел оборудован подъемной платформой вертикального типа. Перед платформой размещена наземная тактильная информация. Ведётся журнал технического обслуживания и ремонта подъемно-транспортного оборудования от 24.11.2024г. Назначен ответственный сотрудник: -специалист, ответственный за организацию эксплуатации платформ подъемных для инвалидов Гуйганов Вячеслав Валентинович Размещена кнопка вызова ответственного сотрудника для помощи МГН. Сигнал с кнопки вызова приходит к дежурному. Размещена тактильная, информационная вывеска с названием организации, часами работы, текстом со шрифтом Брайля. Входные двери автоматические. Над входной дверью установлен навес, установлено освещение. Входные, тамбурные двери 1-го этажа автоматические двухстворчатые. Стеклопанно входной двери, внутренней двери тамбура имеют контрастную маркировку. В холле размещена мебель для ожидания. Встреча и сопровождения организовано по предварительному звонку к/т +7 (812) 741-80-57 на сайте организации. https://www.pni9.ru/ или кнопки вызова.	
2.3	К,О,С,Г,У	<u>Второй корпус</u>	Приказом №755

		Осуществляется со стороны парковки по пешеходной дорожке во внутренней территории. Входной узел оборудован стационарным пандусом и наружным лестничным маршем. На входном узле отсутствует кнопка вызова ответственного сотрудника для помощи МГН. Входной узел оборудован стационарным пандусом и наружным лестничным маршем. Лестничный марш оборудован двухсторонними ограждениями с опорными поручнями Стационарный пандус одноуровневый оборудован двухсторонними ограждениями с двухуровневыми поручнями. Над входной дверью установлен навес, установлено освещение. Вход к помещениям 1-го этажа Входная дверь 2-го корпуса имеет автоматическую систему открывания. Встреча и сопровождения организовано по предварительному звонку к/т +7 (812) 741-80-57 на сайте организации. https://www.pni9.ru/ или кнопки вызова	от 05.12.2018
2.4	О,С,Г,У	Помощь до места предоставления услуги, включая допуск на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика и инвалидов с нарушениями зрения, использующих собаки-поводыря при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение (приказ Минтруда России от 22.06.2015 г № 38) организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников учреждения	Приказом №755 от 05.12.2018
3		Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы в другое здание, дверные и открытые проемы, внутренние лестницы, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты, пути эвакуации)	
3.1	К,О,С,Г,У	Пути перемещения внутри здания дверные и открытые проемы частично доступны с сопровождением.	Приказом №755 от 05.12.2018
Первый корпус			
3.1	О,С,Г,У	<i>Все межэтажные лестничные марши являются эвакуационными.</i> Лестницы оборудованы с внутренней стороны ограждением с двухуровневыми опорными поручнями, с внешней стороны настенными двухуровневыми опорными поручнями. Входные двери межэтажного лестничного марша одностворчатые в стеклянном полотне входной двери установлено смотровое окно.	
3.2	О,С,Г,У	<i>Лифт</i> Пассажирский лифт осуществляет доступ ко всем этажам здания. Габарит проёма входной двери имеет контрастную маркировку. Кабина лифта оборудована опорным поручнем имеет один выход. На выходных площадках расположена пиктограмма с номером данного этажа.	
Второй корпус			
3.3	О,С,Г,У	<i>Все межэтажные лестничные марши являются эвакуационными.</i>	

		Лестницы оборудованы с внутренней стороны перилами, с внешней стороны настенными двухуровневыми опорными поручнями. Входные двери межэтажного лестничного марша двухстворчатые в стеклянном полотне входной двери установлено смотровое окно	
3.4	О,С,Г,У	Лифт Пассажирский лифт осуществляет доступ ко всем этажам здания. Габарит проёма входной двери имеет контрастную маркировку. Кабина лифта оборудована опорным поручнем имеет один выход. На выходных площадках расположена пиктограмма с номером данного этажа. Установлены настенные поручни.	
3.5	К,О,С,Г,У	Перемещение инвалидов и МГН, оказание ситуационной помощи внутри здания организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников. Оказание ситуационной помощи инвалидам при учреждении предоставляется см. пункт 1.2, в том числе в чрезвычайной ситуации	Приказом №755 от 05.12.2018
4		Зона: места обслуживания инвалидов	
4.1	К,О,С,Г,У	Зона целевого назначения помещений предоставление услуг для инвалидов и МГН, получение консультаций и справок организовано на первом этаже (административное здание) В холле установлен сенсорный терминал. На основных путях движения размещены настенные информационные таблички со шрифтом Брайля. <u>Первый, второй корпуса.</u> У кабинетов, столового помещения, рекреационных зонах, комнаты досуга, комнат для проживания, размещены информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов рядом с дверью. Перемещение инвалидов и МГН, оказание ситуационной помощи внутри здания организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников. Оказание ситуационной помощи инвалидам при учреждении предоставляется см. пункт 1.2	Приказом №755 от 05.12.2018
4.2	К,О,С,Г,У	У медицинских сестринских постов на этажах, помещений процедурная, кабинетов врачей размещены информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов рядом с дверью. Перемещение инвалидов и МГН, оказание ситуационной помощи внутри здания организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников. Оказание ситуационной помощи инвалидам при учреждении предоставляется см. пункт 1.2	Приказом №755 от 05.12.2018
5		Зона: санитарно-гигиенические помещения (туалетные и душевые кабины)	
5.1	К,О,С,Г,У	Административное здание 1 корпус <i>Отдельная кабина для посетителей инвалидов и МГН.</i> На дверном полотне размещена информационная табличка Размещена информирующая тактильная табличка для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов рядом с дверью.	

		Установлен унитаз, унитаз оборудован односторонним откидным поручнем, стационарным настенным поручнем. Возле унитаза размещена кнопка экстренной помощи со шнурком с тактильной пиктограммой. Установлена раковина умывальника с опорным поручнем. Над раковиной умывальника размещено наклонное зеркало.	
1 корпус, 2 корпус с отделениями мужскими и женскими			
5.2	К,О,С,Г,У	Санитарно-гигиенические помещения расположены в комнатах. <u>Санузел с возможностью входа со стороны коридора.</u> Сопровождение инвалидов до санитарно-гигиенического помещения и оказания необходимой ситуационной помощи организовано ответственными сотрудниками. Установлена раковина умывальника. Унитаз оборудован односторонним откидным поручнем. Отсутствует кнопка экстренной помощи со шнурком с тактильной пиктограммой. <u>Душевая</u> Обслуживание организовано по распорядку присмотра с помощью ответственного медицинского персонала.	
Мужское отделение			
5.3	К,О,С,Г,У	Санитарно-гигиеническое помещение в коридоре общее. Универсальная кабина. На дверном полотне размещена информационная табличка Размещена информирующая тактильная табличка для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов рядом с дверью. Унитаз оборудован односторонним откидным поручнем, стационарным настенным поручнем. Писсуар оборудован настенным стационарным поручнем. Установлена раковина умывальника с опорным поручнем. Отсутствуют крючки для одежды костылей, тростей Отсутствует кнопка экстренной помощи со шнурком с тактильной пиктограммой.	
Женское отделение			
5.4	К,О,С,Г,У	Санитарно-гигиеническое помещение в коридоре общее. Универсальная кабина. На дверном полотне размещена информационная табличка Размещена информирующая тактильная табличка для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов рядом с дверью. Унитаз оборудован односторонним откидным поручнем, стационарным настенным поручнем. Установлена раковина умывальника с опорным поручнем. Отсутствуют крючки для одежды костылей, тростей Отсутствует кнопка экстренной помощи со шнурком с тактильной пиктограммой.	
6		Информационное обеспечение на Объекте	
6.1	К,О,С,Г,У	Информационное обеспечение на объекте обеспечивается с помощью ответственного за сопровождение инвалидов сотрудника в соответствии с приказом. См. п.1.2	Приказом №755 от 05.12.2018

6.2	К,О,С,Г,У	На официальном сайте учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» https://www.pni9.ru/ размещена: - информация о предоставляемых услугах; - контактная информация; - меры по обеспечению доступности объекта; - пути движения от остановки наземного общественного пассажирского транспорта (схема); - правила посещения; - режим работы учреждения; - информация о специалистах и видах услуг; - информация о способах получения услуг для инвалидов; - номер телефона для обращения за помощью по сопровождению на объекте; - парковочных местах автостоянки для инвалидов на внутренней территории;	
6.3	К,О,С,Г,У	Приказом №755 от 05.12.2018 назначен ответственный сотрудник учреждения: <i>-специалист по информационным ресурсам</i> для размещения информации об условиях доступности для инвалидов, предоставляемых услугах на сайте учреждения.	Приказом №755 от 05.12.2018
Дополнительные меры (при наличии)			
7		Зона: пути движения к Объекту	
7.1	К,О,С,Г,У	Маршрут движения от ближайшей остановки общественного транспорта на <i>улице Красногородская-340м.</i> <u>Общественный наземный транспорт:</u> <i>Автобус: №145, №147, №149, №245, №477, №546, №636</i> <i>Маршрутное такси: №631</i> <i>Из Санкт-Петербурга</i> можно добраться на автобусе: от станции метро «Кировский завод», от станции метро «Автово» — автобус №245; от станции метро «Московская» — автобус №147; от станции метро «Проспект Ветеранов» — автобус №631; <u>Железнодорожный транспорт:</u> <i>Станция: «Красное Село» - 2,41км.</i> <i>Из Санкт-Петербурга с Балтийского вокзала</i> до станции <i>Красное Село</i>, далее автобусами №144 и №477. Остановка - <i>улица Красногородская</i>	
8		Зона: места парковки для автомобилей инвалидов	
8.1	К,О	На прилегающей к учреждению территории имеются оборудованные парковочные места для инвалидов.	

Директор Санкт-Петербургского
государственного автономного
стационарного учреждения
социального обслуживания
«Психоневрологический интернат № 9»

Начальник отдела
«КСДС» МРОО «АВИП»



М.П.

/ Чистяков Е.В. /

Дата



М.П.

Дата

/Якимов В.С./

Акт составлен Лебедевым В.А. инспектором МРОО «АВИП»
по контролю за созданием доступной среды жизнедеятельности для инвалидов
и других маломобильных групп населения Санкт-Петербурга
тел. (812) 418-30-05, 418-30-35
e-mail: info@socinspect.ru