

СОГЛАСОВАНО
Председатель комиссии


« 22 » января 2021 г



УТВЕРЖДАЮ
Директор СПб ГБУ СО «ПНИ № 9»

Е.В. Чистяков

« 22 » января 2021 г

ПАСПОРТ

доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения
объекта социальной инфраструктуры
№ 14103

1. Общие сведения об объекте социальной инфраструктуры (далее - объект)

- 1.1. Наименование объекта: Жилой корпус СПб ГБУ СО «Психоневрологический интернат № 9»
- 1.2. Адрес объекта: 198320, Санкт-Петербург, г. Красное Село, ул. Красногородская, д.1, литера Е
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание – 5 этажей, 9333,9 кв. м
 - часть здания - этажей (или на - этаже), - кв. м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет): да, 27870 кв. м
- 1.4. Год постройки здания: 2009, последнего капитального ремонта: не было
- 1.5. Дата предстоящего планового капитального ремонта: не определена

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Наименование организации (полное юридическое наименование – согласно учредительным документам, краткое наименование): Санкт-Петербургское государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания «Психоневрологический интернат № 9», СПб ГБУ СО «ПНИ № 9»
- 1.7. Юридический адрес организации: 198320, Санкт-Петербург, г. Красное Село, ул. Красногородская, д.1
- 1.8. Основания для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): региональная
- 1.11. Наименование вышестоящей организации: Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга
- 1.12. Адрес вышестоящей организации: 191124, Санкт-Петербург, Новгородская ул., д.20, лит. А
- 1.13. Телефон, факс, E-mail вышестоящей организации: (812) 576-24-61, (812) 576-24-60, ksp@gov.spb.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Вид деятельности: ОКВЭД 85.31 – деятельность в области социальных услуг.

2.2. Виды оказываемых услуг (в соответствии с Уставом или положением об организации):

- социальная защита проживающих в Учреждении инвалидов и престарелых граждан;
- прием и размещение граждан в соответствии с профилем Учреждения и с учетом их здоровья;
- организация наблюдения и ухода за проживающими, в соответствии с установленными режимами проживания;
- организация рационального, в том числе диетического, питания проживающих с учетом их возраста и состояния здоровья;
- медицинское обслуживание и лечение проживающих, организация консультаций врачей-специалистов, организация госпитализации больных с участием лечебно-профилактических учреждений. Организация транспортных перевозок проживающих в лечебные учреждения;
- осуществление мероприятий по медико-социальной реабилитации инвалидов с целью восстановления или компенсации утраченных или нарушенных способностей к бытовой, социальной и профессиональной деятельности;
- организация отдыха и досуга проживающих: проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий;
- создание проживающим условий для использования остаточных трудовых возможностей, участия в лечебно-трудовой деятельности;
- проведение лечебно-оздоровительных. Профилактических, санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий;
- содействие в обеспечении нуждающихся проживающих зубными протезами, слуховыми аппаратами, очками, необходимыми средствами передвижения и другими протезно-ортопедическими изделиями;
- проведение необходимой медицинской, социальной, физической и психологической подготовки проживающих;
- осуществление опеки и попечительства, если вследствие заболевания или возникшего изменения личности проживающий не может надлежащим образом осуществлять конституционные права и обязанности;
- оказание юридической помощи при защите гражданских прав проживающих, представление интересов проживающих в государственных органах власти, в судебных органах, а также в государственных, общественных и иных организациях;
- содействие в оказании ритуальных услуг родственникам умерших проживающих;
- апробация, обобщение и внедрение в практику передового отечественного и зарубежного опыта, научно-исследовательских разработок по вопросам реабилитации инвалидов, оптимизации медико-социального обслуживания и использования индивидуальных программ реабилитации инвалидов, разработанных учреждениями государственной медико-социальной экспертизы;
- организация спортивных секций для проживающих, с учетом их возраста и состояния здоровья;
- проведение лекций, семинаров, методических занятий для сотрудников стационарных учреждений социального обслуживания;
- медицинская деятельность, в том числе: неотложная психиатрическая помощь, консультативно-диагностическая, лечебная, психопрофилактическая, реабилитационная помощь во внебольничных и стационарных условиях, все виды психиатрической экспертизы, определение временной нетрудоспособности, психиатрическая помощь при стихийных бедствиях и катастрофах;
- осуществление фармацевтической деятельности в установленном законодательством порядке (закупка, получение, выдача в Учреждении готовых лекарственных средств;

право работы с сильнодействующими и ядовитыми веществами списков ПККН и прекурсорами, право изготовления и выдачи в учреждении лекарственных средств);
- деятельность по использованию источников ионизирующего излучения (размещение, эксплуатация, техническое обслуживание, хранение аппаратов рентгеновских медицинских, включая диагностические и терапевтические, стационарные и переносные).

2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в том числе проживанием, на дому, дистанционно): с длительным пребыванием, с проживанием.

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые, все возрастные категории): престарелые граждане (мужчины старше 60-и лет и женщины старше 55-и лет), инвалиды 1 и II групп.

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушением зрения, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с нарушением умственного развития): все категории инвалидов

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), пропускная способность: 400 чел.

2.7. Участие в ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): да.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.1.1. Расстояние от объекта до остановки транспорта: 250 м

3.1.2. Перекрестки: наличие (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером), отсутствие: отсутствие

3.1.3. Информация на пути следования к объекту: наличие (акустическая, тактильная, визуальная), отсутствие: визуальная

3.1.4. Перепады высот на пути: (есть, нет): есть

3.1.5. Обустройство перепадов высот для инвалидов на креслах-колясках (да, нет): да

3.2. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <*>
1	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В
2	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В
3	Вход (входы) в здание	ДЧ-ОСГУ, ДУ-К
4	Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. путь эвакуации)	ДЧ-В
5	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-В
6	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-В
7	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-В

<*> - указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (**К** - инвалиды, передвигающиеся на кресло-колясках, **О** - инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, **С** - инвалиды с нарушениями зрения, **Г** - инвалиды с нарушениями слуха, **У** - инвалиды с нарушениями в умственном развитии) - доступно полностью избирательно (указать категорию МГН); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (**К**, **О**, **С**, **Г**, **У**) - доступно частично избирательно (указать категорию МГН); **ДУ** - доступно условно; **ВНД** - временно недоступно.

3.3. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта: **ДЧ-ОСГУ, ДУ-К**

4. Управленческие решения

4.1.Рекомендация по адаптации основных структурно-функциональных зон объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работ) <*>
1	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не требуются
2	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не требуются
3	Вход (входы) в здание	1.Приведение в соответствие с нормативными требованиями параметров наружного стационарного пандуса. 2.Приведение в соответствие с нормативными требованиями параметров поручней наружной входной лестницы
4	Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. путь эвакуации)	1.Размещение тактильных указателей уровня этажа у двери лифта. 2.Размещение цифровых обозначений уровня этажа напротив выходов из лифта
5	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не требуются
6	Санитарно-гигиенические помещения	Не требуются
7	Система информации и связи (на всех зонах)	Не требуются

<*> - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2.Период проведения: 2021-2025 годы, в рамках исполнения: Плана мероприятий («дорожной карты») государственных учреждений, находящихся в ведении Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на 2021-2025 годы»

4.3.Ожтдаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: **ДЧ-В (доступен частично всем)**

4.4.Информация размещена /обновлена на Карте доступности субъекта Российской Федерации, дата: <https://www.city4you.spb.ru> 23.01.2020

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании анкеты по определению доступности объекта социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения от «22» января 2020 г.

(*) – состояние доступности указано в соответствии с приказом Минтруда России от 25.12.2012 № 627 «Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики».

АНКЕТА (титulusный лист, часть I)
ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ

МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

для формирования электронного паспорта объекта

Наименование организации (полное наименование организации, расположенной на объекте, в соответствии с учредительными документами, код ОГРН)
 Санкт-Петербургское бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания
 «Психоневрологический интернат № 9»

1037819001990

(полное и сокращенное наименование объекта)

Вид деятельности объекта (указывается вид экономической деятельности объекта, код ОКВЭД основной)

Предоставление социальных услуг с обеспечением проживания

Форма собственности | **Собственность субъектов Российской Федерации**

85.31
13

Организационно-правовая форма | **Бюджетные учреждения**

(указывается форма собственности по ОКФС)

Должность, Ф.И.О. руководителя объекта

Телефон, факс руководителя объекта

E-mail объекта

Юридический адрес объекта

Фактический адрес объекта

Юридический адрес объекта

Фактический адрес объекта

Юридический адрес объекта

Фактический адрес объекта

Юридический адрес объекта

Фактический адрес объекта

Юридический адрес объекта

Фактический адрес объекта

Юридический адрес объекта

Фактический адрес объекта

Юридический адрес объекта

Фактический адрес объекта

Юридический адрес объекта

Фактический адрес объекта

Юридический адрес объекта

Фактический адрес объекта

Юридический адрес объекта

Фактический адрес объекта

Юридический адрес объекта

Фактический адрес объекта

Юридический адрес объекта

Фактический адрес объекта

Юридический адрес объекта

Фактический адрес объекта

Юридический адрес объекта

Фактический адрес объекта

(указывается организационно-правовая форма и название организации)	
Юридический адрес вышестоящей организации	191124
Должность, Ф.И.О. руководителя вышестоящей организации	Санкт-Петербург, ул. Новгородская, д.20, лит. А
Телефон, факс руководителя вышестоящей организации	Председатель Комитета Ржаненков Александр Николаевич
E-mail руководителя вышестоящей организации	Тел. (812) 576-24-61
	Факс (812) 576-24-60

Примечание: при заполнении использовать данные приложения №1 к Анкете «Инструкция по заполнению Анкеты», п.1 «Анкета (титulusный лист)».

Титульный лист, часть II

Наименование объекта (подразделения объекта)		Административно-жилой корпус СПб ГБУ СО	
Фактический адрес объекта (индекс, почтовый адрес)		«Психоневрологический интернат № 9»	
Общая площадь объекта (указывается общая площадь в кв. м.)		198320, Санкт-Петербург, г. Красное Село, ул. Красногородская, д.1, лит. А	
Этаж / этажи расположения объекта (указываются этажи, на которых расположен объект, например: (1, 2 этажи; 3, 4, 5 этажи)		20067,0	
Кадастровый номер объекта		1-4 этажи	
Категории обслуживаемого населения: граждане пожилого возраста (мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет), инвалиды (в том числе дети-инвалиды), все.		78:9064В:4:1	
Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха, инвалиды с отклонениями в развитии.		все категории населения	
Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: (да, нет)		все категории инвалидов	
		да	

АНКЕТА (основная часть)

п/п	Зона, элемент зоны (параметр), техническое средство объекта				Параметры зоны (элемента), технического средства устройства объекта				
					Наименование параметра, назначение параметра для:	Единица измерения	Фактическое значение (для параметра в С	Нормативное значение	№ пункта, № рисунка, СП59.13330.2012; прочие СП, ГОСТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Наличие (1), отсутствие (0)	Необходимость (1), отсутствие (0)	Возможность (1), невозможность (0)	«К» - инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, «О» - инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, «С» - инвалидов с нарушениями зрения, «I» - инвалидов с нарушениями слуха, «У» - инвалиды с отклонениями в развитии.		единицами измерения «соответствие» и «наличие» указывается значение «Да» или «Нет»		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Подходы к объекту, пути движения									
1.1 Пути пешеходного движения									
	1	0	1	(см. прим. п.5)					
				Ширина пешеходных путей "С", "О", "К"	м	2.30	1.2 -	СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ) СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)	
				Перепад высот в местах съезда на проезжую часть "С", "К"	м	0.00	0 - 0.015	СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ) СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)	
				Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровные, шероховатые "У", "Г", "С", "О", "К"		да	Наличие/Соответствие	СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)	
				Отражение пространства под выступающими более чем на 0,1 м частями навесных устройств и оборудования, нижняя кромка которых расположена на высоте от 0,7 до 2,1 м от уровня пути движения бордюрным камнем (бортиком) высотой не менее 0,05 м "С"		нет	Наличие/Соответствие	СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)	
				Предупредительное мошение на расстоянии 0,5 м вокруг отдельно стоящих опор, стоек, деревьев, расположенных на путях движения "С"		нет	Наличие/Соответствие	СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)	
1.2 Наружные лестницы (на подходах к объекту, на участках)									
	1	0	1	(см. прим. п.5)					
				Размеры ступеней: ширина проступей "С", "О"	м	0.40	0.35 - 0.4	СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)	
				Высота ступеней "С", "О"	м	0.15	0.12 - 0.15	СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)	
				Ширина марша лестниц "О"	м	3.00	1.35 -	СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)	

			Поручни вдоль обеих сторон на высоте "С", "О"	м	0.90	0.85 - 0.92	СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
			Дополнительные разделительные поручни на высоте 0.85-0.92 м при ширине марша 4,0 м и более "С", "О"		да	Наличие/Соответствие	СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
			Шероховатая поверхность ступеней "У", "Г", "С", "О"		да	Наличие/Соответствие	СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
			Выделение цветом или фактурой краевых ступеней "У", "Г", "С", "О"		да	Наличие/Соответствие	СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
			Завершение поручня длиннее марша лестницы "С", "О"	м	0.30	0.27 - 0.33	СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)

1.3 Пандусы стационарные, дублирующие внешние лестницы

	1	0	1	(см. прим. п.5)			
--	---	---	---	-----------------	--	--	--

			Уклон пандуса «К» "К"	%	5.00	0 - 5	СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
			Ширина между поручнями "К"	м	0.91	0.9 - 1	СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
			Отражения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте (верхний поручень) "К"	м	0.90	0.85 - 0.92	СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
			Отражения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте (нижний поручень) "К"	м	0.70	0.7 - 0.7	СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
			Свободная зона в верхнем и нижнем окончатых пандуса и при каждом изменении направления пандуса шириной "К"	м	1.50	1.5 -	СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
			Свободная зона в верхнем и нижнем окончатых пандуса и при каждом изменении направления пандуса глубиной "К"	м	2.20	1.5 -	СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)

									СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
					да		Наличие/Соответствие		СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
				Поверхность покрытий пандуса нескользкая "К"			Наличие/Соответствие		СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
				Поверхность покрытий пандуса отчетливо маркированная цветом или текстурой, контрастным относительно прилегающей поверхности "К"	да		Наличие/Соответствие		СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
				Завершение поручня длиннее наклонной части пандуса "К"	м	0.30		0.27 - 0.33	СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
2.									
Входной узел									
2.1	Наружные лестницы			(см. прим. п.5)					
		1	0	1					
					Размеры ступеней: ширина проступей "С", "О"	м	0.40	0.35 - 0.4	СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
					Высота ступеней "С", "О"	м	0.15	0.12 - 0.15	СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
					Ширина марша лестниц "О"	м	3.00	1.35 -	СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
					Поручни вдоль обеих сторон на высоте "С", "О"	м	0.90	0.85 - 0.92	СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
					Дополнительные раздельные поручни на высоте 0.85-0.92м при ширине марша 4,0 м и более "С", "О"		да		СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
					Шероховатая поверхность ступеней "У", "Г", "С", "О"		да		СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)

			Выделение цветом или фактурой краевых ступеней "У", "Г", "С", "О"		да	Наличие/Соответствие	СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
			Завершающие горизонтальные части поручня длиной марша лестницы "С", "О"	м	0.30	0.27 - 0.33	СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
2.2	Пандусы стационарные, дублирующие наружные лестницы						
	1	0	1	(см. прим. п.5)			
			Уклон пандуса "К"	%	5.00	0 - 5	СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
			Ширина между поручнями "К"	м	0.93	0.9 - 1	СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
			Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте (верхний поручень) "К"	м	0.90	0.85 - 0.92	СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
			Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте (нижний поручень) "К"	м	0.70	0.7 - 0.7	СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
			Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса и при каждом изменении направления пандуса шириной "К"	м	2.00	1.5 -	СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
			Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса и при каждом изменении направления пандуса глубиной "К"	м	2.00	1.5 -	СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
			Поверхность покрытия пандуса нескользкая "К"		да	Наличие/Соответствие	СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ) СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
			Поверхность покрытий пандуса отчепливо маркированная цветом или текстурой "К"		нет	Наличие/Соответствие	СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ) СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
			Завершение поручня длиннее наклонной части	м	0.20	0.27 - 0.33	СП 59.13330.2012

					пандуса "К"					(прочие СП, ГОСТ) СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
2.6	Входные площадки	1	0	1	(см. прим. п.5)					
					Навес "У", "Г", "С", "О", "К"		да	Наличие/Соответствие	СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)	
					Подсветка площадки "У", "Г", "С", "О", "К"		да	Наличие/Соответствие	СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)	
					Поверхность покрытий твердая, не допускающая скольжения при намокании "У", "Г", "С", "О", "К"		да	Наличие/Соответствие	СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)	
					Высота площадки без пандуса (отметка площадки) "К"	м	0.00	0 - 0.025	СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)	
					Размер входной площадки не менее 1,4х2,0; 1,5х1,85 "К"		да	Наличие/Соответствие	СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)	
					Размер входной площадки с пандусом не менее 2,2 х 2,2 "К"		да	Наличие/Соответствие	СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)	
2.7	Входные тамбуры	1	0	1	(см. прим. п.5)					
					Ширина тамбура не менее 1,5 м, при глубине не менее 2,3м "К"		да	Наличие/Соответствие	СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)	
2.8	Входные двери, в т.ч. тамбурные	1	0	1	(см. прим. п.5)					
					Ширина в свету "К"	м	1.65	0.9 -	СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)	
					Высота каждого элемента порога "С", "К"	м	0.00	0.014	СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)	

2.9	Контрастные полосы на прозрачных полотнах дверей											
	1	0	1	(см. прим. п.5)	Полоса яркой, контрастной маркировки не менее 0,1х0,2 м "У", "Г", "С", "О", "К"	да	Наличие/Соответствие	СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)				
					Высота размещения полосы от поверхности пешеходного пути в пределах 1,2-1,5м "У", "Г", "С", "О", "К"	да	Наличие/Соответствие	СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)				
3.	Пути движения внутри здания											
3.1	Коридоры, переходы в другие здания				(см. прим. п.5)							
	1	0	1		Ширина пути движения "К"	м	1,60	1,5 -	СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)			
3.2	Дверные и открытые проемы в стенах, выходах из помещений и коридоров				(см. прим. п.5)							
	1	0	1		Ширина "К"	м	0,90	0,9 -	СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)			
					Высота порогов или перепад высот "С", "К"	м	0,01	0 - 0,014	СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)			
					Контрастное сочетание цветов в применяемом оборудовании (дверь-стена-ручка) "У", "Г", "С", "О", "К"	да	Наличие/Соответствие	СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)				
3.3	Внутренние лестницы											
	1	0	1	(см. прим. п.5)	Размеры ступеней: ширина проступей "С", "О"	м	0,31	0,28 - 0,35	СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)			
					Высота ступеней "С", "О"	м	0,15	0,13 - 0,17	СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)			
					Ограждения с поручнями вдоль обеих сторон на высоте "С", "О"	м	0,89	0,85 - 0,92	СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)			

					Завершение поручня длиннее марша лестницы "С", "О"	м	0.30	0.27 - 0.33	СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
					Разделительные поручни на высоте 0.85 - 0.92 м при ширине марша лестницы 4.0 м и более "С", "О"		да	Наличие/Соответствие	СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
					Ширина марша лестниц при отсутствии лифтов, а также для зданий зрелищных и учебных заведений "О"	м	1.35	1.35 -	СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
					Ширина марша лестниц, ведущих на жилые этажи секционных трех- и более этажных жилых зданий "С", "О"	м	1.35	1.05 -	СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
					Открытые ступени (без подступенков) не допускаются "С", "О"		да	Наличие/Соответствие	СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
3.8	Лифты	1	0	1	(см. прим. п.5)				
					Ширина кабины "К"	м	1.40		
					Глубина кабины "К"	м	2.24		
					Ширина дверного проема "К"	м	1.20	0.9 -	СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
					Размер рабочей поверхности кнопки не менее 0.02 м "У", "Г", "С", "О", "К"		да	Наличие/Соответствие	СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
					Идентификация рабочей поверхности кнопок: визуальная (контрастность) и тактильная (рельеф) "С"		нет	Наличие/Соответствие	СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
					Световая и звуковая сигнализация в кабине лифта "Г", "С"		нет	Наличие/Соответствие	СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)

			Световая и звуковая сигнализация у каждой двери лифта "Г", "С"	нет	Наличие/Соответствие	СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
			Тактильные указатели уровня этажа у двери лифта "С"	да	Наличие/Соответствие	СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
			Цифровое обозначение этажа размером не менее 0,1м на контрастном фоне напротив выхода из лифта на каждом этаже "С"	да	Наличие/Соответствие	СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
			Система двусторонней связи с диспетчером "У", "Г", "С", "О", "К"	да	Наличие/Соответствие	СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
4.	Помещения, места обслуживания МГН в общественных зданиях					
4.1	В зоне обслуживания посетителей общественных зданий и сооружений различного назначения следует предусматривать места для инвалидов из расчета не менее 5%, но не менее одного места от расчетной вместимости учреждения или расчетного числа посетителей					
	1	0	1	(см. прим. п.5)		
			Зона обслуживания "У", "Г", "С", "О", "К"	да	Наличие/Соответствие	СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
4.2	Помещения, места приема МГН в административных зданиях					
	кабинет психолога	1	0	1	(см. прим. п.5)	
			Площадь помещения для индивидуального приема посетителей на одно рабочее место "У", "Г", "С", "О", "К"	кв.м.	15,00	12 - СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
			Площадь помещения для индивидуального приема посетителей на два рабочих места "У", "Г", "С", "О", "К"	кв.м.	21,00	18 - СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
			Поверхность столов, прилавков, низа окошек касс, справочных и других мест обслуживания на высоте от уровня пола "К"	м	0,75	0,85 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
5.	Санитарно-гигиенические помещения					
5.2	Универсальная кабина (при отсутствии доступной кабины в общей уборной)					
	1	0	1	(см. прим. п.5)	м	2,20
			Ширина "К"		2,2 -	СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)

[illegible]

			Кабина должна быть оборудована переносным или складным сиденьем на высоте не более 0,48м "С", "О", "К"		да	Наличие/Соответствие	СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
			Кабина должна быть оборудована ручным душем "С", "О", "К"		да	Наличие/Соответствие	СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
			Кабина должна быть оборудована настенными поручнями "С", "О", "К"		да	Наличие/Соответствие	СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
			Кабина должна быть оборудована краном с рычажной рукояткой и термостатом (или автоматические и сенсорные краны бесконтактного типа) "С", "О", "К"		нет	Наличие/Соответствие	СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ) СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
			Размеры кабины в плане: ширина "К"	м	1.80	1.8 -	СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
			Размеры кабины в плане: глубина "К"	м	1.80	1.8 -	СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
			Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) "У", "Г", "С", "О", "К"		нет	Наличие/Соответствие	СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
			Наличие специальных знаков, в т.ч. рельефных у дверей кабины на высоте "У", "Г", "С", "О", "К"	м	0.00	1.35 - 1.35	СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
			Ширина проходов между рядами для шкафов гардеробных со скамьями (с учетом скамей) "К"	м	2.40	2.4 -	СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
			Ширина проходов между рядами для шкафов гардеробных без скамьей "К"	м	1.80	1.8 -	СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)

6.	Автостоянки						
6.1	Автостоянка						
	1	0	1	(см. прим. п.5)			
				Места для транспорта инвалидов "О", "К"	шт.	1,00	1 - СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
				Расстояние от стоянки автотранспорта инвалидов до входа в здание "О", "К"	м	20,00	0 - 100 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
				Ширина зоны для парковки "К"	м	3,60	3,6 - СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
				Длина зоны для парковки "К"	м	6,00	6 - СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
				Обозначение стоянки автомашин инвалидов на кресле-коляске знаком на поверхности дорожного покрытия "К"		да	Наличие/Соответствие СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
				Обозначение стоянки автомашин инвалидов на кресле-коляске знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке) "К"		да	Наличие/Соответствие СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)

Примечание:

1. В случае если зона, элемент зонд, техническое средство не предусмотрены Анкетой, создаётся новая строка, с соответствующим порядковым номером и заполняются все графы Анкеты. Графы 7,8,9 определяются организацией самостоятельно в соответствии с нормативными требованиями по согласованию со службой заказчика, ОСЗН, Центром.
2. В случае наличия зон, элементов зон одинаковых по названию (лестница, коридор, пандус) им присваиваются порядковые номера (внутренняя лестница №1; внутренняя лестница №2, внутренняя лестница №5) и по каждой из этих зон заполняются соответствующие графы Анкеты.
3. В случае если ОСИ имеет несколько действующих входных узлов, один из них выделяется с учётом потребностей всех категорий инвалидов, включая инвалидов, использующих для передвижения кресла-коляски. Остальные входные узлы должны быть оборудованы с учётом потребностей МПН, за исключением инвалидов, использующих для передвижения кресла-коляски.
4. При заполнении п.1.1. анкеты «Пути пешеходного движения» необходимо учитывать следующее. Анкетированию подлежат пути пешеходного движения, находящиеся на земельном участке организации, а также пешеходные пути, находящиеся за пределами земельного участка, и ведущие к организации (участки пешеходных путей от организации до ближайших остановок наземного пассажирского транспорта, а также ближайших станций метрополитена, находящихся не далее 500 метров от организации).
5. В случае если зона, элемент зонд, техническое средство не находится в ведении анкетированного учреждения, то в поле «Наименование ОСИ» указывается наименование ОСИ (если известно его наименование) в чьём ведении находится данная зона, элемент зонд, техническое средство. В случае если наименование ОСИ неизвестно представляется «не знаю». Замеры параметров по данным зонам осуществляются и заполняются сотрудником, проводящим анкетирование.

Заполнил Анкету:

инженер СПб ГВСУ СО	Титов Леонид Анатольевич	(812) 741-88-48		«22» января 2020 г.
«Психоневрологический интернат № 9»	ФИО	телефон	(подпись)	

Согласовано:

директор СПб ГВСУ СО	Чистяков Евгений Владимирович	(812) 741-80-57		«22» января 2020 г.
«Психоневрологический интернат № 9»	ФИО	телефон	(подпись)	

Должность руководителя
обследованного объекта

